



وزارة المياه والري / سلطة المياه
قطاع شؤون العطاءات والأصول والمستودعات
مديرية العطاءات والمشتريات

التعليمات والشروط العامة والخاصة والمواصفات وجدول الكميات ونماذج الكفالات

عطاء رقم: 21/لوازم/2025
توريد قطع غيارعدادات مياه ولوازمها

آخر موعد لاستلام العروض هو الساعة الثانية عشر ظهرا يوم الاربعاء الموافق 2025/7/23

آخر موعد لبيع وثائق العطاء يوم الخميس الموافق 2025/7/10

آخر موعد لتقديم الاستفسارات يوم الاحد الموافق 2025/7/13

على المناقص الالتزام بتعبئة وتفريغ أسعاره على جدول الكميات المرفق بالوثيقة وبخلاف ذلك سيتم استبعاد العرض

المحتويات

الصفحة	الموضوع
	الجزء الاول
	الشروط الخاصة
	الجزء الثاني
	المواصفات الفنية
	الجزء الثالث
	جدول الكميات
	الجزء الرابع
	نماذج الكفالات

الجزء الأول

الشروط الخاصة

أولاً - الشروط الخاصة

1. المواصفات الفنية والشروط العامة والخاصة والعرض المقدم وآية مراسلات أخرى من مقدم العرض وموافق عليها من السلطة تعتبر جميعها أجزاء لا تتجزأ من وثائق العطاء.
2. الشروط العامة المرفقة والواردة بنظام رقم (8) لسنة 2022 نظام المشتريات الحكومية وتعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2022 الصادرة بمقتضى المادة (95) واي ملاحق صدرت لاحقا لهذه الانظمة والتعليمات تعتبر جزء لا يتجزأ من وثائق العطاء ما لم تتعارض مع الشروط الخاصة وفي حال تعارضهما تعتمد الشروط الخاصة .

3. يرفق بالعرض تامين مالي (تامين دخول العطاء) **كفالة بنكية او شيك مصدق** بنسبة لا تقل عن (2%) من قيمة العرض المقدم وتبقى صالحة لمدة 120 يوم اعتبارا من تاريخ اخر موعد لفتح العروض وترد التامينات لذوي العروض غير الفائزة بعد استكمال اجراءات الاحالة وتقديم تامين حسن تنفيذ من صاحب العرض الفائزة .
4. يقدم صاحب العرض الفائز تامين مالي (تامين حسن تنفيذ) **كفالة بنكية فقط** بنسبه لا تقل عن (10%) من إجمالي قيمه الإحالة خلال 10 أيام من تاريخ التبليغ ، وتبقى سارية المفعول لحين استكمال اجراءات التوريد اصوليا .
5. بعد استكمال اجراءات التوريد والافراج عن تامين حسن التنفيذ اصوليا يقدم صاحب العرض الفائز تامين مالي (تامين صيانة) **كفالة بنكية فقط** بنسبة لا تقل عن (5%) من إجمالي قيمة الاحالة **ولمدة (عام)** لضمان صلاحية اللوازم وجودتها ومطابقتها للمواصفات وشروط العقد ، ويعد هذا التامين الى المتعهد بعد أن يقدم براءة ذمة من الدائرة المستفيدة .
6. يقدم صاحب العرض الفائز ضمانا خطية من سوء المصنعية مصدقة من كاتب العدل وبكامل قيمة اللوازم المضمونة مضافا اليها (15 %) خمس عشرة بالمئة من قيمتها و مدة الضمان سنة ميلادية من تاريخ الاستلام النهائي.
7. ضرورة التقيد بنماذج الكفالات المرفقة.
8. يتم تحميل كلفة الاعلان على المناقص المحال عليه العطاء (لمرة واحدة فقط)
9. ضرورة تحديد مدة التوريد صراحة على ان تكون (75) يوم اعتبارا من تاريخ نفوذ قرار الاحالة.
10. يعتبر قرار الاحالة نافذا المفعول اعتبارا من تاريخ دفع رسوم الطوايع واذا لم تدفع رسوم الطوايع خلال المدة الممنوحة بكتاب التبليغ (اشعار الاحالة) يعتبر قرار الاحالة نافذا المفعول من تاريخ اخر يوم ممنوح بكتاب اشعار الاحالة.
11. يعتبر تقديم عرض المناقص التزاما منه بأنه مطلع ومتفهم لجميع مواد تعليمات العطاءات رقم (8) لسنة 2022 ووثائق دعوة العطاء.
12. على المناقص التقيد بما يلي :
 - يعد المناقص عرضه واسعاره على الجداول والنماذج المرفقة بدعوة العطاء ويختتم ويوقع كافة وثائق دعوة العطاء ويقدمها ضمن العرض كاملة.
 - على المناقص ان يكتب اسمه ورقم العطاء بخط واضح والتاريخ المحدد كآخر موعد لتقديم العروض وعنوانه الكامل والدقيق في عرضه متضمنا رقم صندوق البريد والرمز البريدي والهاتف والهاتف النقال والفاكس والبريد الالكتروني لترسل اليه المراسلات المتعلقة بالعطاء.
 - على المناقص أن يبلغ الدائرة خطيا عن أي تغيير أو تعديل في عنوانه ، وتعتبر جميع المراسلات التي ترك له في العنوان المذكور أو ترسل اليه في البريد أو بأي وسيلة ارسال أخرى كأنها وصلت فعلا وسلمت في حينه وبخلاف ذلك يحق للجنة العطاءات أن تستبعد العرض.
13. يجب أن يكون العرض المقدم ساريا وغير جائز الرجوع عنه لمدة لا تقل عن (120) يوما من التاريخ المحدد كآخر موعد لتقديم العروض وعلى المناقص أن يبلغ السلطة خطيا بعدم رغبته في تمديد عرضه قبل إنتهاء المدة المحددة أعلاه بعشرة أيام على الأقل وبخلاف ذلك يعتبر عرضه ساري المفعول لحين تصديق قرار الإحالة من المرجع المختص .
14. يتم توقيع الاتفاقية /أمر الشراء من قبل صاحب العرض الفائز أو من ينوب عنه قانونيا خلال عشرة أيام من تاريخ صدور كتاب التبليغ بالإحالة، ويحق للسلطة مصادرة كفالة دخول العطاء إذا تخلف عن توقيع الاتفاقية بالموعد المحدد.
15. إذا أخل المتعهد أو قصر بتنفيذ ما التزم به في الموعد المحدد بالعقد فتطبق بحقه الإجراءات الواردة في المادة 14-أ من ملحق رقم 1 من **نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 .**
16. اذا تاخر المتعهد في تنفيذ ما التزم به في الموعد المحدد بالعقد فتفرض عليه (غرامة مالية بنسبة 0.5%) نصف بالمائة من قيمة اللوازم التي تاخر المتعهد في توريدها عن كل اسبوع او جزء من الاسبوع وبحد اقصى 15% من قيمة العقد بصرف النظر عن الضرر الناشئ عن التأخير في التنفيذ وفي جميع الاحوال للجنة العطاءات الحق بفسخ العقد وشراء اللوازم التي تاخر المتعهد في توريدها وتحمله فروق الاسعار دون سابق انذار .
17. للسلطة الحق بالإحالة على الأنواع الجيدة من اللوازم واستثناء الأنواع غير الجيدة بناء على تجربه السلطة لها، وكذلك للسلطة الحق بإجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من الجودة وتعويض التالف جراء الفحص ايضا وعلى نفقة المتعهد .
18. للسلطة الحق بطلب آية شهادات أو معلومات تراها ضرورية للتأكد من جودة اللوازم.

19. للسلطة الحق بإلغاء العطاء دون بيان الأسباب ولا يحق لأحد بالاعتراض على قرار السلطة بهذا الخصوص .
20. على المتعهد الذي يرغب بتقديم خصم على أسعاره أن يذكرها رقميا وكتابيا صراحة في جدول الكميات في بند منفصل بعد القيمة الإجمالية لعرضه ولن ينظر في الخصم المذكور على أي وثيقة أخرى من وثائق العطاء.
21. على جميع المناقصين المهتمين تعبئة الجداول الخاصة بالمواصفات الفنية وجدول الكميات وتوقيعها من قبل الشركة وما عدا ذلك لا ينظر في العرض المقدم.
22. تحدد الأسعار الفردية والإجمالية مفقطة بالدينار الأردني شاملة كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بما فيها الضريبة العامة على المبيعات وكلفة جميع الفحوصات اللازمة ،على اساس واصل **مستودعات سلطة المياه** ويؤخذ بالقيم المثبتة كتابيا إذا ما اختلفت مع القيم المثبتة بالأرقام كلما حقق ذلك مصلحه للسلطة.
23. في حال وجود تضارب بين سعر الوحدة والمبلغ الاجمالي يجب اعتماد سعر الوحدة وتصحيح المجموع والسعر الاجمالي وفقا لذلك ما لم يكن هناك ما يثبت بشكل واضح ان العلامة العشرية في غير موضعها.
24. في حال وجود خطأ في مجموع المبالغ في جدول الكميات نتيجة عملية الاضافة والطرح للمجاميع الفرعية فيجب اعتماد المجاميع الفرعية وتصحيح السعر الاجمالي وفقا لذلك .
25. للسلطة الحق بتجزئة الإحالة أو إلغاء العطاء دون بيان الأسباب ولا يحق لأحد بالاعتراض على قرار السلطة بهذا الخصوص.
26. يجب إرفاق شهادات الجودة صالحة للشركات الصانعة لهذه اللوازم.
27. يضمن المناقص ان تكون اللوازم الموردة جديدة 100% (Brand new) خالية من اي عيوب في الصنع او في المادة ومن طراز حديث ولم يتوقف انتاجها.
28. إن استلام اللوازم من قبل السلطة وفحصها من قبل لجنة الاستلام أو أي جهة أخرى لا يعفي المورد من مسؤولياته تجاه اللوازم الموردة طيلة فترة الضمان ، وللسلطة الحق بإعادتها والشراء على حسابه إذا تبين وجود عيب أو عطل مصنعي خلال استخدامها ،أو ثبت أن اللوازم غير جيدة.
29. سيتم احوالة العطاء على اساس معيار السعر واستيفاء المتطلبات الفنية والتعاقدية للعطاء .حسبما ورد في المادة رقم 29 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022.
30. الالتزام بنموذج تقديم الاعتراض المرفق
31. على المناقص تقديم الكاتالوجات الأصلية الخاصة باللوازم في عرضه في حال توفرها.
32. إرفاق شهادات صلاحية استخدام القطع المطلوبة لمياه الشرب للقطع الملازمة لمياه الشرب صادرة منذ خمس سنوات او احدث.
33. على المناقص تقديم عينات من المواد عند تقديم العطاء.
34. على المناقص التنسيق مع سلطة المياه لمشاهدة عينات من المواد قبل تقديم عروض الاسعار في العطاء
35. كتاب من المصنع ان المواد الاولية للبلاستيك غير مكررة و تصنع طبقا للمواصفات والتعليمات المتعلقة بها للتصنيع والمحافظة البيئية.
36. على المناقص الالتزام بتوريد لوازمة مطابقة للمواصفات والشروط المطلوبة وحسب العينة و الانواع المحددة بالعطاء واي لوازم مخالفة وغير صالحة سيتم رفضها.
37. للسلطة الحق بالطلب من المناقص الفائز المصادقة على الشهادات المقدمة في عرضه من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس على أن يتحمل المناقص كلفة المصادقة على الشهادات ويتم تزويد السلطة بها عند توريد اللوازم المحالة عليه وحسب الاصول
38. مرفق مدونة السلوك الوظيفي (للتعامل مع المقاولين والاستشاريين والموردين لكل من عطاءات التنفيذ والمشتريات واللوازم) للالتزام بمضمونها
39. يجوز للمناقص ان يقدم اكثر من عرض واحد وله ان يرفق مع عرضه بعض البدائل الاختيارية.

الجزء الثاني

المواصفات الفنية


BAYLAN WATER METERS

TK-4 Multi jet Dry type Water Meter





GENERAL

- Multijet principle assures a long service time
- Low head loss • 360° rotating lid
- Good sensitivity in initial starting
- Special glass with high resistance to pressure and impact
- Electrostatic painted body made of corrosion resistant brass
- Body internally/externally e/p powder painted
- Available for optical reading
- 3 years of warranty • Non return valve
- Suitable for cold water up to 50°C
- Almost no maintenance
- Service and spare parts available for 10 years




PERFORMANCE DATA


Nominal Flow	Qn	(m ³ /h)	: 1.5
Maximum Flow	Qmax	(m ³ /h)	: 3.0
Transitional Flow	Qt	(m ³ /h)	: 0.12
Minimum Flow	Qmin	(m ³ /h)	: 0.03
Initial Flow	Qi	(l/h)	: 10
Maximum Working Pressure		(bar)	: 16
Maximum Working Temperature		(°C)	: 50
Metrological Class			: B
Pressure Loss		(bar)	: 0.6
Maximum Registration Capacity		(m ³)	: 99999
Smallest Reading Resolution		(m ³)	: 0.00005
Mounting on the network			: Horizontal
Unit weight		(kg)	: 1.36
Package Weight (without connections)		(kg)	: 14.08
Package Weight (with connections)		(kg)	: 15.58
Quantity per package			: 10
Package dimensions		(cm)	: 24x46.5x18.5



DIMENSIONS

Nominal diameter	DN	15	mm
Connecting diameter	D	G 3/4	B
Total overall meter height	H	111	mm
Axis height	h	33.5	mm
Length	L	165	mm
Width	B	97	mm
Length with connections	LB	258	mm







ERSATZTEILLISTE
Parts list

Mehrstrahl-Flügelrad-Wasserzähler
für Kaltwasser bis + 40° C
DIN / ISO 4064 Teil 1

Bauart M - T QN... "XTN"

Multi-Jet-Domestic Water-Meter
for cold water up to + 40° C
DIN / ISO 4064 part 1


Type M - T QN... "XTN"



SPANNER-POLLUX GMBH, Wasserzähler-Meßgeräte
6700 Ludwigshafen, Industriestraße 16, Telefon (06 21) 69 04-0, Telex 4 64 735 spx d, Telefax (06 21) 6 90 44 09




KE 10/91

Bezeichnung	Type	QN 1,5
Werkbecher vollst. <i>Bestell-Nr.</i> bestehend aus:	totalizer chamber consisting of:	XTN 284 68105655
Werkbecher <i>Bestell-Nr.</i>	totalizer chamber	XTN 284 T1 78105656
Deckel <i>Bestell-Nr.</i>	cover	XTU 284 T2 68103851
Flügelrad vollst. <i>Bestell-Nr.</i>	impeller	XTU 1274-1 68104692
Flügelbecher vollst. <i>Bestell-Nr.</i>	impeller chamber	XTU 203.198-1 68105627
Sieb f. SPX-Gehäuse <i>Bestell-Nr.</i>	inside strainer	X 114-1 78103865
Sieb <i>Bestell-Nr.</i>	filter	Z 1927 78105786
Messeinsatz vollst. <i>Bestell-Nr.</i>	measuring insert compl.	XTN 393 EBH 68105674



Meßeinsatz - Baugruppen XTN / Measuring insert part groups

Bezeichnung	Type	QN 1,5
Rollenzählwerk vollst. <i>Bestell-Nr.</i>	totalizer compl.	XTN 303 EBH 68105662
bestehend aus: 1 Zifferblatt <i>Bestell-Nr.</i>	consisting of: dial plate	XTN 353 EBH 78105667
2 Oberplatine <i>Bestell-Nr.</i>	upper plate	DN 1.314 78104568
3 Unterplatine <i>Bestell-Nr.</i>	lower plate	XTN 333 68105664
4 Rad <i>Bestell-Nr.</i>	gear	DN 1.11 78104440
5 Rad <i>Bestell-Nr.</i>	gear	DN 1.12 H 78105653
6 Rad <i>Bestell-Nr.</i>	gear	DN 1.13 78104446
7 Rad <i>Bestell-Nr.</i>	gear	DN 14 78104816
8 Schraubenrad <i>Bestell-Nr.</i>	wormed gear	DN 357 78104819
9 Zahlenrollenachse <i>Bestell-Nr.</i>	roller wheel axle	DN 1.348 78104879
10 Anfangsrolle <i>Bestell-Nr.</i>	first roller wheel	DN 1.355 78104572
11 Mittelrolle <i>Bestell-Nr.</i>	middle roller wheel	DN 1.360 78104726
12 Mittelrolle <i>Bestell-Nr.</i>	middle roller wheel	DN 1.350 78104422
13 Endrolle <i>Bestell-Nr.</i>	end roller wheel	DN 1.350 E 78104571
14 Magnethalter neutr. <i>Bestell-Nr.</i>	magnet holder	DN 800 N 78105053
15 Achse <i>Bestell-Nr.</i>	axle	XN 348 78102092
16 Schalttrieb <i>Bestell-Nr.</i>	driving gear	DN 1.356 78104818
17 Mitnehmer <i>Bestell-Nr.</i>	clutch	XTN 400 68105670
18 Anlaufstern <i>Bestell-Nr.</i>	starting gear	D 374 C 78103355
19 Zeiger <i>Bestell-Nr.</i>	pointer	XN 380-1 78104957
Werkhalterung <i>Bestell-Nr.</i>	fixing ring	XTN 174 78105684



MT-Gehäuse-Teile / Body parts

Bezeichnung	Type	QN 1,5
Schutzdeckel <i>Bestell-Nr.</i>	protecting cover	X 794 Ms 78108896
Paßkerbstift <i>Bestell-Nr.</i>	hinge pin	K 9830 c 70820662
Naßläuferkopf <i>Bestell-Nr.</i>	head ring	X 704 78100103
Gleitring <i>Bestell-Nr.</i>	slide ring	XT 724-1 78100604
Glas <i>Bestell-Nr.</i>	glas	X 714-2 78126565
Kopfdichtung <i>Bestell-Nr.</i>	gasket	X 774 78126571
Verschußschraube <i>Bestell-Nr.</i>	locking screw	6001-154 78182331
Regulierdichtung <i>Bestell-Nr.</i>	regulating gasket	6001-152 78182329
Regulierschraube <i>Bestell-Nr.</i>	regulating screw	XTU 135 78104904
Gehäuse Ms. <i>Bestell-Nr.</i>	body	XTU 012-2 78105700

Änderungen vorbehalten / changements reserved



Multi-jet Water Meter OPTIMA SUPERDRY

MTR
 Q_n 1.5 ... 10



Typical features

- ☐ Dry-dial meter, suitable for water of less-than-optimum quality.
- ☐ Register cup insensitive to pressure and diffusion.
- ☐ Metering insert protected against deposits and soiling.
- ☐ Multiple-choice meter series with five nominal sizes and eight overall lengths.
- ☐ Fit for use all over the world.
- ☐ Cold water up to 50 °C.



MTF

Metering Technology Factory
under License of **ABB Messtechnik GmbH**

الجزء الثالث

جدول الكميات

BOQ

Item	Description	Qty	Unit	السعر الافراضي (دينار اردني)		السعر الاجمالي (دينار اردني)		مدة التوريد	بلد المنشأ
				رقما	كتابة	رقما	كتابة		
1	غطاء بلاستيك عداد ماء 2/1 ثابت ABB,SENSUS	10000	عدد						
2	زجاج عداد ماء 2/1 سماكة 12 ملم	1000	عدد						
3	جرن نحاسي لعداد 2/1 " ABB	1000	عدد						
4	بن حافظة عداد مياه 2/1 " Sensus	10000	عدد						
5	جرن نحاس لعداد ماء 1/2 " SENSUS	1000	عدد						
6	فلتر عداد مياه 2/1 SENSUS	5000	عدد						
7	قشرة مرقم عداد 2/1 SENSUS	5000	عدد						
8	مرقم عداد ماء 2/1 " BAYLAN CLASS C	1000	عدد						
9	مرقم عداد ماء 2/1 " BAYLAN CLASS B	1000	عدد						
10	مرقم عداد ماء 2/1 " ABB	1000	عدد						
11	حاضنة عداد ماء 2/1 " BAYLAN CLASS B	3000	عدد						
12	حاضنة عداد ماء 2/1 " ABB	3000	عدد						

13	مرقام(مينا) عداد 2/1 SENSUS	2000	عدد						
14	مصفاة بلاستيك عداد مياه 2/1 SENSUS	30000	عدد						
15	جدار عازل بلاستيك لعداد 2/1 ABB	2000	عدد						
16	جدار عزل عداد مياه 2/1 Sensus	5000	عدد						
17	كسكيت بلاستيك لعداد مياه 2/1 SENSUS	5000	عدد						
18	كسكيت كاوتشوك عداد ماء 1/2 SENSUS	14800	عدد						
19	غطاء بلاستيك عداد ماء 2/1 متحرك Baylan	5000	عدد						
20	زجاج عداد ماء 2/1 سماكة 5 ملم	3000	عدد						
21	جرن بلاستيك لعداد 2/1 BAYLAN CLASS B	2000	عدد						
22	فلتر عداد 2/1 BAYLAN	3000	عدد						
23	جرن بلاستيك عداد ماء 1/2 BAYLAN CLASS C	2000	عدد						
24	راس (اسوارة) عداد 1/2 SENSUS	1000	عدد						
25	راس عداد 2/1 ABB	1000	عدد						
26	رنق بلاستيك عداد مياه 2/1 SENSUS	3000	عدد						
27	رنج عداد 2/1 BAYLAN	5000	عدد						

28	رداد عداء ماء بلاستيك "2/1"	30000	عدد						
29	BAYLAN CLASS C " 2/1 فراش لعداد مياه	2000	عدد						
30	SENSUS "2/1 فراش عداد ماء	5500	عدد						
31	ABB "2/1 فراش عداد ماء	3000	عدد						
32	BAYLAN CLASS C " 2/1 حاضنة لعداد مياه	2000	عدد						
33	BAYLAN CLASS B " 2/1 فراش عداد مياه	2000	عدد						
Total									

★الاسعار تشمل جميع الضريبة والرسوم بما فيها الضريبة العامة على المبيعات

السعر الإجمالي رقماً () دينار.

السعر الإجمالي كتابة :.....

السعر الإجمالي بعد الخصم رقماً : ()

اسم المنافص (شركة / مؤسسة):.....

هاتف المنافص (شركة / مؤسسة):.....

فاكس المنافص (شركة / مؤسسة):.....

البريد الإلكتروني:.....

التاريخ

الختم و التوقيع



الجزء الرابع

نماذج الكفالات



ضمانة من سوء المصنعية / تعهد شخصي

نتعهد نحن المتعهد /

بضمان المواد ذوات الأرقام () (المحالة علينا بموجب قرار الإحالة تاريخ / / الخاص بالعطاء رقم ()

بحيث يكون هذا الضمان ساري المفعول لمدة سنة من تاريخ الاستلام النهائي ويشمل ضمان كافة المواد المذكورة من أي عيب مصنعي مضافا إليها نسبة (15%) خمسة عشر بالمائة من القيمة ووفقاً للشروط المذكورة في تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 ونتعهد باستبدال اللوازم المعيبة، وفي حالة عدم قيامنا باستبدال هذه اللوازم بأخرى جديدة خلال المدة المقررة نتعهد بدفع كامل قيمة المواد التي ثبت سوء مصنعيها ولم نستطيع استبدالها مضافاً إليها (15%) خمسة عشر بالمائة من قيمتها خلال أسبوع من تاريخ الإخطار بالدفع وبلا تعلل وبدون حاجة محكمة أو حكم إلى محكمة وفي حالة التأخر عن الدفع نكون مسؤولين عن العطل والضرر والمصاريف القانونية، وعليه أوقع وبحضور الشاهدين الموقعين بذيله.

المتعهد

شاهد

شاهد

مصدق كاتب العدل



البنك

سند كفالة دخول عطاء

السادة : سلطة المياه

الفرع:

التاريخ: / /

تاريخ الاستحقاق:

رقم الكفالة:

تحية وبعد،

يكفل البنك فرع

السادة/ المناقص.....

بمبلغ () دينار فقط

سارية المفعول لغاية

وذلك لدخول العطاء رقم ()

الخاص بشراء

ويتعهد البنك بتمديد سريان الكفالة لتغطي مدة سريان العرض وبدفع قيمة الكفالة إليكم أو أي جزء منها عند أول مطالبة خطية منكم، وذلك خلال فترة سريانها، علماً بأن أي مطالبة ترد إلى البنك يجب أن تكون في أو قبل موعد إستحقاقها، وتصبح الكفالة ملغاة بعد إنتهاء مدتها.

البنك

سند كفالة حسن تنفيذ

السادة : سلطة المياه

الفرع:

التاريخ: / /

رقم الكفالة:

تحية وبعد،

يكفل البنك فرع

السادة/المتعهد

وذلك ضماناً لحسن تنفيذ قرار الإحالة الخاص بالعطاء رقم () والمتعلق بـ (.....)

بمبلغ () دينار فقط

هذه الكفالة غير مشروطة وغير قابلة للنقض وسارية المفعول لغاية

يتعهد البنك بتمديد سريان هذه الكفالة تلقائياً أو دفع قيمتها إليكم أو أي جزء منها عند أول مطالبة خطية منكم بالدفع، ولا تلغى هذه الكفالة إلا بكتاب رسمي من سلطة المياه .

وفي حالة تخلف البنك عن دفع قيمة هذه الكفالة أو أي جزء منها لسلطة المياه لدى طلبها فإن البنك يفوض معالي محافظ البنك المركزي بناءً على طلب عطوفة امين عام سلطة المياه بقيدها على حسابه الجاري لدى البنك المركزي ولحساب الخزينة.

البنك

سند كفالة صيانة

الفرع :

التاريخ : / /

رقم الكفالة :

السادة : سلطة المياه

تحية وبعد،

يكفل البنك فرع

السادة / المتعهد

بمبلغ () دينار فقط

سارية المفعول لغاية

وذلك ضماناً لصيانة اللوازم المحالة على المتعهد المذكور بموجب قرار الإحالة الخاص بالعطاء رقم (.....).

المتعلق بـ

هذه الكفالة غير مشروطة وغير قابلة للنقض وتجدد تلقائياً ولا تلغى إلا بكتاب رسمي من سلطة المياه .

ويتعهد البنك بدفع قيمة الكفالة إليكم أو أي جزء منها عند أول مطالبة خطية منكم، رغم أي معارضة من قبل المتعهد.

وفي حالة تخلف البنك عن دفع قيمة هذه الكفالة أو أي جزء منها لسلطة المياه لدى طلبها فإن البنك يفوض معالي محافظ البنك المركزي بناءً على طلب عطوفة أمين عام سلطة المياه بقيدها على حسابه الجاري لدى البنك المركزي ولحساب الخزينة.

نموذج تقديم اعتراض

سلطة المياه والري / مديرية العطاءات والمشتريات

اسم المناقص:

رقم العطاء: الخاص بـ

نوع الاعتراض:

المطلوب النظر فيه

.....

سبب/اسباب الاعتراض

.....

المرفقات:

.....

الختم والتوقيع :

هاتف :

فاكس:

.....الاجراء (يعبأمن قبل الموظف المختص في قسم العطاءات).

.....

.....

مدونة السلوك الوظيفي (للتعامل مع المقاولين و الإستشاريين و الموردين لكل من عطاءات التنفيذ و المشتريات و اللوازم)

- ١- تقييد الاجتماعات داخل مبنى سلطة المياه مع المقاول بمواعيد مسبقة مع عمل محضر اجتماع يتم توقيعه و حفظه داخل ملف الاتفاقية.
- ٢- يتم إشراك مدير المشروع و رئيسه المباشر من سلطة المياه و مندوب الإستشاري إذا وجد و مندوب المقاول بالحد الأدنى.
- ٣- العمل على ضمان عدم التواصل لأي عضو من أعضاء اللجان الفنية المختصة بدراسة العروض الفنية أو المالية أو التأهيل المسبق بجميع أنواعها (لوازم ، مشتريات ، أشغال) مع أي من المنقصين المتقنين للغطاء أو غيرهم.
- ٤- عدم حضور الموردين في أي حال من الأحوال إلى سلطة المياه للمراجعة بخصوص عطاءات الأشغال و أن يتم حضورهم حال استدعائهم رسمياً فقط.
- ٥- بما يخص الإتفاقيات التي تتضمن بنوداً لتتقالت جهاز الإشراف أو ممثلي صاحب العمل من سلطة المياه يتم عمل ما يلي : أ- تسليم المركبات حسب المواصفة المطلوبة في العقد و بالتاريخ المحدد بمحضر رسمي يحفظ بملف الاتفاقية رسمياً و بوقعه مدير المشروع و مسؤوله المباشر و مندوب المقاول و الإستشاري إذا وجد ، ب- بخصوص بدل المحروقات الشهري يتم تسليم بطاقة إلكترونية تعمل على رقم السيارة المعتمدة حصراً و يتم عمل محضر شهري بها لكل مرة يتم تعينها إلكترونياً من قبل المقاول و يتم توقيع المحضر بنفس الآلية الواردة في النقطه أ مع ضرورة الاحتفاظ بنسخة عم فائورة التعينة لكل مرة.
- ٦- تحييد مندوب مفوض بصلة دائمة من قبل المقاول للمراجعة بالأمر المتعلقة بالمشروع و يتم تسعيته بعد إصدار أمر المباشرة و أن يكون التفويض من خلال توقيع صاحب الشركة أو المؤسسة (توقيع من البنك).
- ٧- الابتعاد عن أي لقاءات إجتماعية غير ضرورية بين المقاول و الجهة المسترفة .
- ٨- الإفصاح عن أي علاقة قرابة أو نسب بين المسترف و المقاول و في حال وجود ذلك إستبدال المهندس المشرف.
- ٩- حال عمل أي موظف في سلطة المياه لدى أي من شركات المقاولين و الإستشاريين خارج مركز عمله (إجازة بنون راتب) يتم إستبعاده من متابعة أي مشروع لدى الشركات التي عمل بها سابقاً.
- ١٠- التأكيد على إستلام الوثائق و الكتب الصادرة عن الديوان المركزي الخاص بسلطة المياه و الموجهة للمقاول لولا بأولا بشكل أسبوعي بالحد الأقصى مع التأكيد على الديوان المركزي بأن يحتفظ بجميع أصول المراسلات التي لم تسلم للمنقصين أو المقاولين و توفيعهم على نسخة منها حال إستلامها و إبلاغ الجهة المعدة للمراسلات حال اعتراض التسليم مع إحصاء تاريخ حتم الديوان بشكل مرجعي.
- ١١- التواصل في حال وجود أي مشاكل في المشروع مع ضابط الإرتباط المعلي قبل التواصل مع أي مستوى أعلى لتجنب حدوث أي إرباكات.
- ١٢- تحديث و تعديل هذه المدونة سنوياً إذا اقتضت الحاجة الى ذلك .